

1 上水道普及状況

(単位：人・件)

区分 \ 年度	平成17	21	22	23	24	25
行政区域内人口	120,494	119,933	119,612	119,206	118,022	117,865
計画給水人口	128,660	128,660	128,660	128,660	115,000	115,000
給水人口	118,722	118,333	118,034	117,672	116,522	116,386
給水件数	43,801	44,757	44,809	45,287	45,348	46,039

資料：水道総務課

2 配水量・給水量の推移

(単位：m³)

区分 \ 年度	平成17	21	22	23	24	25
配水量	16,976,537	17,412,426	17,317,889	17,014,332	16,975,641	17,033,733
給水量	16,050,892	15,098,115	15,093,556	14,764,284	14,718,012	14,679,354

資料：水道総務課

3 総収益・総費用の推移

(単位：千円)

区分 \ 年度	平成17	21	22	23	24	25
総収益	2,895,329	2,723,134	2,716,545	2,654,903	2,646,489	2,669,056
総費用	2,663,913	2,738,207	2,702,438	2,738,041	2,724,432	2,717,942
差	231,416	-15,073	14,107	-83,138	-77,943	-48,886

資料：水道総務課

4 電灯使用状況

(単位：千kWh)

年 度	契約口数	消 費 量
平成14	59,248	228,010
15	60,492	229,115
16	62,233	242,035
17	63,171	251,171
18	64,152	249,653
19	65,096	260,384
20	65,155	257,294
21	65,337	257,311
22	65,843	270,084
23	66,114	258,932
24	66,215	256,019
25	67,125	255,002

資料：中部電力㈱掛川営業所

5 電力使用状況

(単位：千kWh)

年 度	契約口数	消 費 量
平成14	18,161	893,511
15	17,959	981,921
16	17,677	949,265
17	16,605	1,004,825
18	16,386	1,142,684
19	×	1,220,924
20	×	1,139,495
21	×	978,143
22	×	1,125,740
23	×	1,151,782
24	×	1,105,773
25	×	1,124,999

資料：中部電力㈱掛川営業所

6 大東温泉シートピア風力発電施設の状況

年度	運転時間(h)	総発電量(kWh)	余剰電力(kWh)	余剰電力売電収入(円)
平成11	7,051	386,086	57,116	862,933
12	6,636	349,109	52,382	768,659
13	5,755	277,319	46,075	606,032
14	7,211	328,339	40,700	436,972
15	6,515	253,007	19,648	201,370
16	6,813	360,348	50,494	512,539
17	4,308	209,930	25,294	249,911
18	6,623	270,597	22,886	249,585
19	4,198	185,859	10,776	118,797
20	6,684	231,319	11,517	126,969
21	5,882	153,608	6,056	66,760
22	6,844	154,612	757	8,342
23	6,647	218,065	4,423	48,754
24	1,161	45,115	1,251	28,896
25	992	32,387	716	16,538
4月	526	20,811	485	11,203
5月	355	9,666	183	4,227
6月	22	82		
7月	89	1,828	48	1,108
8月				
9月				
10月				
11月				
12月				
1月				
2月				
3月				

資料：商工観光課

注：平成26年度に故障、老朽化のため撤去。

注：平成25年8～平成26年4月は、故障のため発電なし。

注：平成24年4～12月は、風車事故のため発電なし。

注：平成19年7～11月は、遠隔監視PC故障のためデータなし。

注：平成17年度は、計測器が故障したため、4,5月分(運転時間、総発電量)は含んでいない。

7 大須賀浄化センター風力発電施設の状況

年度	運転時間(h)	総発電量(kWh)	余剰電力(kWh)	余剰電力売電収入(円)
平成16	902	291,740	423,684	4,982,521
17	4,580	1,242,363	1,137,156	13,372,946
18	4,124	1,065,764	815,448	9,589,600
19	4,088	1,046,766	733,080	8,621,009
20	4,280	1,080,952	752,088	8,844,544
21	196	35,147	20,244	238,067
22	680	182,078	126,120	1,483,165
23	2,277	531,411	339,972	3,998,062
24	3,413	938,014	671,592	7,897,912
25	4,276	1,144,498	779,040	9,161,500

資料：下水整備課

注：平成17年1月発電開始

平成16年度は、H17年1月～3月の3ヶ月の状況。

平成21～23年度の運転実績値が低いのは、設備機器(発電機・ブレード)故障によるもの。